



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

TEST REPORT

Πελάτης <i>Client</i>	ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Περιγραφή Δείγματος <i>Sample Description</i>	ΝΕΡΟ
Δειγματοληψία <i>Sampling</i>	Από Πελάτη κατά τη Δήλωσή του <i>As Stated by Client</i>
Ημερομηνία Παραλαβής <i>Date of Receipt</i>	16/02/2012
Κωδικός Δείγματος <i>Sample Code</i>	160212-2906
Είδος Ανάλυσης <i>Type of Analysis</i>	Μικροβιολογικές Αναλύσεις <i>Microbiological Analysis</i>

Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν.
Αυτή η αναφορά μπορεί να αναπαραχθεί μόνο στο ακέραιο
Μερική αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη έγκριση της AGROLAB A.E.
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στην διεύθυνση της AGROLAB A.E.

*The result of this certificate are valid only for the analyzed samples.
This certificate can only be reproduced in whole
Partial reproduction allowed only with written concention of AGROLAB S.A.
For any information please contact the commercial department of AGROLAB S.A.*

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Αθήνα, Διαπιστευμένο κατά ISO17025, Νο.044-3
Microbiology Lab, Athens, Accredited according to ISO17025, No. 044-3

Αριθμός Πιστοποιητικού/ Certificate No : A02023/09.03.2012

Σελίδα / Page : 2/2

Κωδικός Δείγματος / *Sample Code* **160212-2906**
Περίοδος Ανάλυσης / *Period of Analysis* **16/02/2012 TO 19/02/2012**
Χαρακτηρισμός Πελάτη / *Client's Declaration* **ΓΗΠΕΔΟ**
Κατάσταση Δείγματος / *Sample Condition* **Κανονική / Acceptable**

Αποτελέσματα Αναλύσεων / Test Results

Παράμετρος	Μονάδα	Τιμή	Μέθοδος	Διαπ/νη	Ν. Οριο
OMX 37	cfu/ml	ND	ISO 6222:1999, pourplate, 44h (O.B.04.301)	<input checked="" type="checkbox"/>	___* 20cfu/ml**
OMX 22	cfu/ml	ND	ISO 6222:1999, pourplate, 68h (O.B.04.301)	<input checked="" type="checkbox"/>	___*100cfu/ml **
Coliforms	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2000 (O.B.04.302)	<input checked="" type="checkbox"/>	0cfu/100ml* 0cfu/250ml **
E.coli	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2000/cor 2007 (O.B.04.304)	<input checked="" type="checkbox"/>	0cfu/100ml* 0cfu/250ml **
Enterococci	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000 (O.B.04.308)	<input checked="" type="checkbox"/>	0cfu/100ml * 0cfu/250ml **

Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στον 1 μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά. Εξαιρούνται ευαλλοίωτα δείγματα, τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

-N.D.: Δεν ανιχνεύθηκε/Not detected

-*Για πόσιμα νερά/For drinking water

-**Για το νερό που πωλείται σε φιάλες ή δοχεία/ For bottled water

-Τα ανώτατα νομοθετικά όρια προέρχονται από το ΦΕΚ Β' 892/11.7.2001 και την οδηγία 98/83/ΕΚ 3-11-1998/Max. acceptable levels emanate from Greek and European legislation (98/83/EU 3-11-1998)

-Η Agrolab δεν αποδέχεται καμία υπευθυνότητα σε σχέση με τα παραπάνω αναγραφόμενα ανώτατα επιτρεπτά όρια τα οποία δίδονται μόνο για λόγους πληροφόρησης/Agrolab does not accept any responsibility for the aforementioned max. acceptable levels, which are given only for informational reasons.

Ειρήνη Βαρβαροπούλου / Irini Varvaropoulou

Βιολόγος - Προϊστάμενη Μικροβιολογικού Εργαστηρίου / Biologist - Microbiology Laboratory Manager